Techninių savybių lentelė, skirta FTXM-R / RXM-R

				FTXM20R2V1B / RXM20R5V1B	FTXM20R5V1B / RXM20R5V1B	FTXM25R2V1B / RXM25R5V1B	FTXM25R5V1B / RXM25R5V1B	FTXM35R5V1B / RXM35R5V1B	FTXM35R2V1B / RXM35R5V1B	FTXM42R2V1B / RXM42R5V1B	FTXM42R2V1B / RXM42R2V1B	FTXM42R5V1B / RXM42R5V1B	FTXM42R5V1B / RXM42R2V1B	FTXM50R2V1B / RXM50R2V1B	FTXM50R2V1B / RXM50R5V1B	FTXM60R2V1B / RXM60R2V1B	FTXM60R2V1B / RXM60R5V1B	FTXM71R2V1B / RXM71R2V1B
Aušinimo galingumas	Min.		kW	1.30	1.30	1.30	1.30	1.40	1.40									2.30
	Nom.		kW	2.00	2.00	2.50	2.50	3.40	3.40									7.10
	Maks.		kW	2.60	2.60	3.20	3.20	4.00	4.00									8.50
Šildymo galingumas	Min.		kW	1.30	1.30	1.30	1.30	1.40	1.40									2.30
	Nom.		kW	2.50	2.50	2.80	2.80	4.00	4.00									8.20
	Maks.		kW	3.50	3.50	4.70	4.70	5.20	5.20									10.20
Vardinis našumas	Metinis energijos sunaudojimas		kWh	219	219	278	278	402	402									1,172
	COP			5.00	5.00	5.00	5.00	4.04	4.04									3.19
	EER			4.57	4.57	4.50	4.50	4.23	4.23									3.03
	Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva	Vėsinimas		A	A	A	A	A	A									B
		Šildymas		A	A	A	A	A	A									D
Pastabos				(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį		(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį			(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį	(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį	(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį	(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį	(1) - Žr. specialų darbinio diapazono brėžinį					
				(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį		(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį			(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį	(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį	(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį	(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį	(2) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį					
				(3) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.		(3) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.			(3) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.	(3) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.	(3) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.	(3) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.					
				(4) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.		(4) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.			(4) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.	(4) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.	(4) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.	(4) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.					
Aušinimo galingumas	Aušinimo galingumas-=-Min.-=-kW		kW							1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	
	Aušinimo galingumas-=-Nom.-=-kW		kW							4.2	4.2	4.2	4.2	5	5	6	6	
	Aušinimo galingumas-=-Maks.-=-kW		kW							5	5	5	5	6	6	7	7	
Šildymo galingumas	Šildymo galingumas-=-Min.-=-kW		kW							1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	
	Šildymo galingumas-=-Nom.-=-kW		kW							5.4	5.4	5.4	5.4	5.8	5.8	7	7	
	Šildymo galingumas-=-Maks.-=-kW		kW							6	6	6	6	7.7	7.7	8	8	
Nominalus efektyvumas	Nominalus efektyvumas-=-EER									4.33	4.33	4.33	4.33	3.68	3.68	3.39	3.39	
	Nominalus efektyvumas-=-COP									4.12	4.12	4.12	4.12	4	4	3.61	3.61	
	Nominalus efektyvumas-=-Metinis energijos sunaudojimas-=-kWh		kWh							485	485	485	485	679	679	885	885	
Vardinis našumas	Vardinis našumas-=-Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva	Vardinis našumas-=-Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva-=-Šildymas								A	A	A	A	A	A	A	A	
Patalpos vėsinimas	Patalpos vėsinimas-=-Energijos efektyvumo klasė									A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	Patalpos vėsinimas-=-Vėsinimas	Patalpos vėsinimas-=-Vėsinimas-=-Pdesign-=-kW	kW							4.2	4.2	4.2	4.2	5	5	6	6	
	Patalpos vėsinimas-=-SEER									7.85	7.85	7.85	7.85	7.41	7.41	6.9	6.9	
	Patalpos vėsinimas-=-Metinės energijos sąnaudos-=-kWh/a		kWh/a							187	187	187	187	236	236	304	304	
Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)	Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)-=-Energijos efektyvumo klasė									A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+	
	Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)-=-Pajėgumas	Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)-=-Pajėgumas-=-Pdesign-=-kW	kW							4	4	4	4	4.6	4.6	4.8	4.8	
	Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)-=-SCOP/A									4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.71	4.3	4.3	
	Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)-=-Pdh Šildymo pajėgumas esant –10°-=-kW		kW							3.67	3.67	3.67	3.67	3.85	3.85	3.99	3.99	
	Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)-=-Metinės energijos sąnaudos-=-kWh/a		kWh/a							1189	1189	1189	1189	1368	1368	1562	1562	
Vardinis našumas	Vardinis našumas-=-Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva	Vardinis našumas-=-Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva-=-Vėsinimas												A	A	A	A	